



ЕРКНМ № 61210061000201114263 от 29.09.2021г



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
г. Новошахтинск пр. Ленина, 59 тел. 2-09-11
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 134/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: муниципальному бюджетному учреждению «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех»
города Новошахтинска**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 134 от «29» сентября 2021года
в период с «01» октября 2021 г. по «01» октября 2021 г.
Заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской
области майором внутренней службы Волобуевым Михаилом Сергеевичем

проведено _____ плановая выездная проверка
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МБУ Центр
«Успех» Рекаева Наталья Юрьевна _____

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1)	Не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении работ о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.54.	10.01.2022	
2)	Не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, не обеспечен пожарный пост средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.30, п.56.	10.01.2022	
3)	Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.3.	10.01.2022	
4)	Не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания пожарный щит, установленный на объекте защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.410, п.412.	10.01.2022	
5)	Не предусмотрено ограждение с поручнями на эвакуационном выходе, ведущем во двор здания при высоте лестницы более 45 см..	ФЗ-123 ст.4, ст. 89, СП 1 13130-2020 п.4.3.5	10.05.2022	
6)	Не установлен противопожарный люк 2-го типа на выходе на чердак здания.	ФЗ-123 ст.4, ст.88, СП 4.13130-2013 п.7.7	10.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ Центр «Успех» Рекаева Наталья Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новошахтинску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы М.С. Волобуев
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.